

Wasserqualität Bäder

Allwetterbad Schlichten		
	gemessene Werte	Sollwerte
pH-Wert	7,1	6,5-7,6
freies Chlor	0,44	0,3-0,6
gebundenes Chlor	0,04	0,2
Trihalogenmethane	-	0,02
Harnstoff	-	-
Koloniezahl in 1 ml/20C	0	< 100
Koloniezahl in 1 ml/36C	1	< 100
coliforme Keime ** in 100ml	nicht nachweisbar	n.n
Escherichia coli ** in 100ml	nicht nachweisbar	n.n
Pseudomonas aeruginosa ** in 100ml	nicht nachweisbar	n.n
Legionella pneumophila in 1ml	nicht nachweisbar	n.n

* Stand 06/2017