

## Wasserqualität Bäder

<b>Freibad Buhlbronn</b>		
	<b>gemessene Werte</b>	<b>Sollwerte</b>
pH-Wert	7,2	6,5-7,6
freies Chlor	0,47	0,3-0,6
gebundenes Chlor	0,04	0,2
Trihalogenmethane	-	0,02
Harnstoff	-	-
Koloniezahl in 1 ml/20C	0	< 100
Koloniezahl in 1 ml/36C	0	< 100
coliforme Keime ** in 100ml	nicht nachweisbar	n.n
Escherichia coli ** in 100ml	nicht nachweisbar	n.n
Pseudomonas aeruginosa ** in 100ml	nicht nachweisbar	n.n
Legionella pneumophila in 1ml	nicht nachweisbar	n.n

\* Stand 06/2017